

# **CERTIFICAT**

**Certificat N°99767**

**Nom et adresse du titulaire:** **KOFARB Sp. z o.o.**  
**ul. Jagiellońska 85/87**  
**42-200 Częstochowa**

Sur la base de l'évaluation de certification il est certifié que le produit :

**KOFATERM Peinture thermo-isolante / thermo-réfléchissante**

répondent aux exigences déterminées dans le Programme d'évaluation  
n° PS/PO1/125/20042022 et peuvent être qualifiés pour obtenir la marque :

**“PRODUIT VÉRIFIÉ”**

Les paramètres du produit vérifiés – conformément à l'annexe du certificat

Usine de production: **ul. Legionów 186E**  
**42-200 Częstochowa**

Rapport: **PS\_PP\_01\_Z08** en date du **19.05.2022**

Valable jusqu'au: **18.05.2027**

Le certificat n'est valide que pour les produits avec les mêmes paramètres que le modèle présenté aux tests et  
répondant aux exigences spécifiées dans le Programme d'évaluation.

Katowice, 19.05.2022



TÜV NORD Polska Sp. z o.o.  
ul. Mickiewicza 29  
40-085 Katowice

 Mateusz Mościński

## ANNEXE AU CERTIFICAT DE PRODUIT VÉRIFIÉ n° 99767

Dans le cadre de la certification « Produit vérifié » la conformité du Produit aux paramètres suivantes a été vérifiée :

Paramètre	Méthode	Valeur du paramètre
Conductivité thermique [W/mK]	PN-EN 12667:2002 – Performance thermique des matériaux et produits pour le bâtiment - Détermination de la résistance thermique par la méthode de la plaque chaude gardée et la méthode fluxmétrique – Produits de haute et moyenne résistance thermique	0,0405
Résistance thermique [m <sup>2</sup> K/W]	PN-EN 12667:2002 – Performance thermique des matériaux et produits pour le bâtiment - Détermination de la résistance thermique par la méthode de la plaque chaude gardée et la méthode fluxmétrique – Produits de haute et moyenne résistance thermique	0,0728
Coefficient de réflexion du rayonnement solaire [%]	ASTM E903 - Standard Test Method for Solar Absorptance, Reflectance, and Transmittance of Materials Using Integrating Spheres ASTM G173-03 - Standard Tables for Reference Solar Spectral Irradiances: Direct Normal and Hemispherical on 37° Tilted Surface	> 90%
Certificat de l'Institut National d'Hygiène (PZH)	Décret du Ministre de la santé du 26 mars 2019 (J.O. 2019 pos. 595 )	OUI
Teneur en solides [%]	Recette du produit (secret d'entreprise), déclaration de conformité UE du fabricant	70%

